iO-8 Расширитель входов и выходов



С расширителем iO-8 вы можете увеличить количество входов и выходов в совместимых устройствах **Trikdis**.

iO-8 имеет 8 клемм вход/выход, которые могут быть установлены в режиме входа, либо в режиме выхода.

Посетите страницу iO-8 на trikdis.com для получения информации о технических характеристиках устройства и обновленного списка совместимых устройств **Trikdis**.

Совместим с SP3, CG17, GT+, GT, G16, G16T, G17F, E16, E16T, GATOR Cellular и GATOR WiFi.

Выполните следующие шаги для настройки iO-8:

1. Соедините iO-8 с совместимым устройством **Trikdis**, как показано:



2. Подсоедините входы, как показано:



Схемы подключения и номинал резистора устанавливает основной модуль, к которому подключен модуль расширения iO-8.

3. Подсоедините выходы, как показано:



4. Подключите USB-кабель к основному устройству **Trikdis** и откройте приложение **TrikdisConfig**. Нажмите **Считать [F4]**.
5. Перейдите в окно **Модули** и щелкните свободную строку в области **RS485 модули**. Из списка выберите **iO-8 расширитель**, как показано:



6. Введите серийный номер iO-8 в поле справа (ввести только цифры). Этот номер находится на наклейке iO-8.
7. В окнах меню **Зоны** и **PGM выходы** теперь будут отображаться входы и выходы iO-8, которые вы можете включить:



Настройки могут отличаться в зависимости от основного устройства **Trikdis**.
Настройте параметры **Зон** и **PGM выходов** в соответствии с инструкциями основного устройства.

8. Сделайте необходимые настройки и нажмите **Записать [F5]** и отсоедините USB-кабель.
9. Активируйте входы и включите выходы для проверки устройства.